



QUADRO DE CARGAS DO CD

descrição	circuito	fio (mm ²)	disjuntor (A)
Iluminação e tomadas	1	2.5	1X20
Iluminação e tomadas	2	2.5	1X20
split	3	4.0	1x20
split	4	4.0	1X20
Chuveiro	5	6.0	1x35

LEGENDA ELÉTRICO

- tomada universal 2P+T, h=0,30m do piso pronto.
- tomada universal 2P+T, h=1,10m do piso pronto.
- tomada universal 2P+T, h=2,20m do piso pronto.
- ⊖ interruptor 2 tcl simples, h=1,10m do piso pronto.
- interruptor simples 1 tcl., h=1,10m do piso pronto.
- ponto de iluminação, no teto.
- ⊖ arandela h=2,00m
- ▬ centro de distribuição, h=1,50m do piso pronto.
- - - - - tubulação no piso
- — — — — tubulação na laje e parede

ELETRICO

ESCALA: 1/50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO-RS

DESCRIÇÃO:	ELETRICO	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	
PREFEITO MUNICIPAL:	ÁREA:	36,00m ²
VALDIR JOSÉ RODRIGUES PREFEITO MUNICIPAL	PRANCHA:	5/7
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ESCALAS:	INDICADAS
JERÔNIMO CARLOS LAZZARI ARQUITETO E URBANISTA CAU A54265-2	DATA:	MAIO 2024